

建设项目环境影响评价拟审批公示的告知事项

1、上海市崇明区生态环境局按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《行政许可法》、《信息公开条例》以及相关法规、规章和规定的要求，公示建设项目环境影响评价拟审批信息。

2、公示时限：自信息发布起5个工作日

3、公示期间，公众（包括个人、团体等）可以通过传真或信函（以邮戳为准）方式提出意见。

传真：021-69696753。

信函请寄至：上海市崇明区城桥镇翠竹路1501号崇明区行政服务中心1楼生态产业服务区综窗9号-16号窗口 上海市崇明区生态环境局（邮编：202150）。请在信封上注明：对XXX（建设项目）的意见。

4、依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条，行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，申请人、利害关系人享有要求听证的权利，自拟审批公示起五日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

5、相关资料由外界所提供、并以行政许可申请人所提交的形式进行公开。上述资料和信息中如有错漏，使用上述信息和资料作为依据者自行承担 responsibility。

建设项目环境影响评价拟审批公示

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响报告书(表)编制单位名称 | 公示时间 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
|-----------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| 上海崇明静南110kV输电工程(变电部分) | 上海市崇明区港西镇草港公路北侧 | 国网上海市电力公司 | 江苏智圆行方环保工程有限公司 | 2022-1-10 ~2022-1-14 | 项目位于上海市崇明区港西镇，草港公路北侧，港东公路以东约 200 米，为新建项目。主要建设内容包括：本期按照土建站建设，土建一次建成，电气部分本期不建设。变电站近期规模为 2 台 50MVA 主变，110kV/10kV 电压等级。终期规模为 3 台 50MVA 主变，110kV/10kV 电压等级。项目总用地面积约 2400m ² 。项目总投资 2676 万元，其中环保投资 50 万元。 | 见附件 | 本项目已按照本市公众参与有关规定开展了公众参与工作。 |