项目登记号：230-913-22-9

上海市崇明区生态环境局文件

沪崇环保管〔2022〕16号

关于配合轨道交通崇明线220千伏洲长4285、4286等电缆迁改工程环境影响报告表审批意见

国网上海市电力公司电缆分公司：

你单位向我局提交的《配合轨道交通崇明线220千伏洲长4285、4286等电缆迁改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）以及相关材料已收悉，现已审理完结。

一、经审理查明：

（一）项目位于上海市崇明区长兴镇，为配合轨交崇明线一期工程建设，将220kV洲长4285/甲线、洲长4286/甲线#29接头-#30接头段地下电缆线路进行迁改，迁改后将现有线路地下

电缆（#29 接头-#30 接头段）进行拆除，现有用于敷设电缆的排管不拆除。搬迁后电缆路径长约 0.71km,工程占地约 10000m2。本项目总投资 3046 万元，其中环保投资 30 万元。

（二）你单位委托上海建科环境技术有限公司为本项目编制了《报告表》，通过了上海市环境科学学会技术评估，网上公示已按照相关规定完成。

二、我局经审查后，作出以下决定：

（一）根据国网上电司发展[2021]778 号、《报告表》分析结论意见及建设单位环保措施落实承诺，在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的前提下，原则同意项目按照《报告表》中所列的建设地点、内容、性质、规模和环境保护措施进行项目建设。在建设中，如果项目的建设地点、内容、性质、规模及污染防治措施发生变化，应重新报批建设项目环评文件。

（二）项目设计、施工阶段，建设单位应按照《报告表》提出的要求，落实施工期环境管理和监测计划，加强对施工现场的噪声、扬尘、废水等污染源的管理，落实环保设施和污染防治措施，避免或减轻对周边环境的影响。

1、加强对施工现场的噪声污染源的管理，施工机械设备应低噪选型，合理安排施工计划，合理布局施工现场、施工车辆运输路线和时间等。采取有效的隔振、降噪措施，减少对周边环境保护目标的影响，确保施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。

2、施工过程中严格遵守《上海市扬尘污染防治管理办法》、《防治城市扬尘污染技术规范》等对工程施工防尘的相关规定，采取防尘、抑尘措施，对扬尘防治重点施工环节和场所必须及时采取洒水、围挡、遮盖等抑尘措施；施工机械应符合相关规定悬挂牌照；加强运输管理，必须采用密闭化车辆运输，加强车辆清洁维护管理，合理安排施工车辆行驶路线。坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。确保大气污染物颗粒物应符合《建筑施工颗粒物控制标准（DB31/964-2016）》要求。

3、施工现场实行雨、污分流。施工废水经隔油、沉淀处理后，出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准后回用。生活污水利用当地已有生活污水处理装置处理后，达到《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）三级标准后纳入长兴污水处理厂，严禁外排。

4、项目施工过程中产生的建筑垃圾和工程渣土应严格按照《上海市建筑垃圾处理管理规定》等要求，妥善堆置，防止尘土飞扬，并及时委托专业单位处理。生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处理。

（三）项目在运行管理过程中，应严格按照《报告表》提出的环境污染控制对策，落实环保设施和污染防治措施，保护环境。

1、周围环境中的工频电场强度和工频磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的4000V/m和100μT的公众曝露限值要求。

2、建设单位应落实《报告表》提出的环境管理、环境监测等各项要求，建立健全环境管理制度，加强环保设施的日常运行维护。

（四）项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实建设项目信息公开工作。项目建成后，建设单位应当按照国家及上海市相关规定开展竣工环保验收并办理排污许可相关手续。

（五）你单位应当遵守国家投资项目管理的有关规定，及时向相关部门申报备案、审批或核准。如项目备案、审批或核准机关调整并导致环评审批权限发生变化时，你单位应另行向有审批权限的生态环境部门申请环评审批。

三、请崇明区生态环境局执法大队负责对项目的环境保护检查工作。

四、根据《上海市人民政府关于由区级以上人民政府统一行使行政复议职责的通告》（沪府发〔2021〕12号）及行政复议体制改革要求，申请人如不服本审理决定，可以自收到本审批意见之日起六十日内到上海市崇明区人民政府申请行政复议，也可以自收到本审理决定之日起六个月内直接向崇明区人民法院提起行政诉讼。

五、项目建设和运行依法需要规划、消防、安全、卫生等其他行政许可的，申请人应按规定办理其他审批手续后方能开工建

设或运行。

附件：1、建设项目环境影响评价审批决定公告

2、配合轨道交通崇明线220千伏洲长4285、4286等电缆迁改工程环境影响报告表（报批稿公示版）

上海市崇明区生态环境局

2022年3月16日

抄送：区生态环境局执法大队、上海建科环境技术有限公司。

上海市崇明区生态环境局办公室　　2022 年 3 月 16 日印发